



**МІНІСТЭРСТВА ПРАЦЫ
І САЦЫАЛЬНАЙ АБАРОНЫ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

пр. Перамышляў, 23, к. 2, 220004, г. Мінск
тэл. (017) 306-37-97, факс (017) 306-38-84
E-mail: mlsp@mintrud.gov.by

**МИНИСТЕРСТВО ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

пр. Победителей, 23, к. 2, 220004, г. Минск
тел. (017) 306-37-97, факс (017) 306-38-84
E-mail: mlsp@mintrud.gov.by

14.05.2018 № 4-1-10/359-НП

На № 19-18/313 от 16.04.2018

**О порядке безопасного
отключения оборудования**

Министерство труда и социальной защиты с участием Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства энергетики рассмотрело ваше обращение и сообщает.

В соответствии с подпунктом 3.5 пункта 3 Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» (далее – Декрет) субъекты хозяйствования в процессе осуществления экономической деятельности обязаны соблюдать общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов (далее – Общие требования).

Согласно абзацу третьему пункта 30 Общих требований не допускается оставлять без присмотра включенные в электросеть электрические приборы и оборудование, за исключением приборов, эксплуатационными документами на которые допускается их работа без надзора.


Автоматические выключатели предназначены для защиты электрических цепей от сверхтоков (перегрузки или короткого замыкания), а также для оперативного управления участком электрической цепи. При этом в данных аппаратах не предусмотрена возможность наблюдения видимого разрыва электрической цепи.

Таким образом полагаем, что обесточивание электрической нагрузки автоматическими выключателями в указанном в обращении случае, не будет безопасным с точки зрения электробезопасности и обеспечения пожарной безопасности.

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание пункт 23 Типовой инструкции по охране труда при работе с персональными электронными вычислительными машинами, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 декабря 2013 г. № 130, работающий по окончании работы

с персональными электронными вычислительными машинами обязан отключить питающий кабель от сети. Полагаем, что при отключении иного офисного оборудования также должен быть создан видимый разрыв электрической цепи посредством разъединения штепсельного соединения (отключения вилки от розетки).

Заместитель Министра



И.Г. Старовойтов